



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

## **CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

**CONFORMITY CERTIFICATE**

**Registrazione n.°020301//09**

*Registration number*

**vista la relazione di calcolo CSI n.008/09 del 27/02/2009**

*Referring to the CSI n.002/09 calculation of 22/01/2009*

***si certifica che***

*this is to certify that*

***Il Pannello in policarbonato alveolare denominato***

***COVERBANPIU'- 5Pareti - Spessore medio 25 mm***

*The structured polycarbonate Panel named*

***Fabbricato da :***

***POLYPIU' S.r.l.***

***Manufactured by***

***Via A. da Giussano snc - 20011 CORBETTA (MI)***

***Il calcolo ad elementi finiti (FEM) condotto in conformità alla***

***norma EN 10077-2:2004 per la determinazione della***

***trasmissione termica dei prodotti da costruzione***

*The calculation with FEM to comply with the EN 10077-1:2004 standard for finding  
the thermal transmission of construction products*

***risulta***

*state*

***Trasmittanza Termica***

***$U = 1,568 \text{ w/m}^2\text{K}$***

Data emissione/ issue date 2/03/2009  
Data scadenza/expiring date 1/03/2014

GRUPPO  
**IMQ**

***Il Responsabile del Centro***  
*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau

*P. Cau*